

کد خطا یا ارور کولر گازی وایت وستینگه‌اوس

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>



شرح خطا	کد خطا
سنسور دمای یونیت داخلی	E1 یک بار چشمک
سنسور پایپ یونیت داخلی	E2 دو بار چشمک
موتور فن داخلی	E6 شش بار چشمک زن
خطای موتور فن داخلی PG	F6
سنسور دمای یونیت داخلی	F7
سنسور پایپ یونیت داخلی	F8
سنسور پایپ یونیت خارجی	F9

اجرای چشمک	توضیحات و علل
E1 1 بار چشمک	خطا از سنسور دمای اتاق
E2 2 بار چشمک	خطا از سنسور دمای پایپ اتاق
E6 6 بار چشمک	اشکال در عملکرد موتور فن

مدل های دارای چشمک زن و کد های دیجیتال دیگر

خطای دیجیتال	علل و دلیل خطا
F6	خطا از موتور PG
F7	خطای سنسور دمای اتاق
F8	خطای سنسور دمای پایپ اتاق
F9	خطای سنسور دمای پایپ اتاق آوت دور

جرغ Run	جرغ sleep	جرغ timer	علل و دلیل خطا
☆	☆	☆	خطای سنسور دمای پایپ اتاق
☆	☆	●	خطای سنسور دمای اتاق
☆	☆	○	خطای سنسور دمای پایپ اتاق آوت دور
☆	●	☆	خطا از موتور PG

Remark: ● لامپ روشن ○ لامپ خاموش ☆ لامپ در حال چشمک زدن