

کد خطا یا ارور کولر گازی هایسنس



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

مدل ایستاده (3PH سه فاز) ۳۶ - ۴۸ - ۶۰ هزار

کد خطا	شرح خطا	عیب یابی
۶۴	اشکال در ارتباط بین یونیت داخلی و یونیت خارجی	کابل ارتباط را بررسی کنید برد یونیت بیرونی را تعویض کنید برد یونیت داخلی را تعویض کنید
۷۳	ایراد در EEPROM برد پنل	برد پنل را تعویض نمایید
۸۰	ایراد در برد Display	برد Display را تعویض نمایید برد پنل را تعویض نمایید
۸۱	خطای سنسور اتاقی ROOM	سیم و کانکتور سنسور را بررسی نمایید. سنسور را تعویض نمایید برد پنل را تعویض نمایید
۸۳	خطای سنسور لوله coil	سیم و کانکتور سنسور را بررسی نمایید. سنسور را تعویض نمایید برد پنل را تعویض نمایید
ER	اشکال در ارتباط بین دیسپلی و برد پنل	سیم و کانکتور سنسور را بررسی نمایید. سنسور را تعویض نمایید برد پنل را تعویض نمایید

کد خطا یا ارور کولر گازی هایسنس



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahvieh.com>

مدل ایستاده هایسنس

کد خطا	شرح خطا
۱	سنسور دمای خارجی
۲	سنسور دمای کویل خارجی
۳	جریان غیر عادی است سریعاً سیستم را خاموش نمایید
۴	مشکل از آی سی EEPROM
۵	خنکی سنسور یا محافظت از گرمای بیش از حد
۶	خطا از موتور فن AC می باشد
۷	خطای ارتباطی در واحد داخلی
۸	جریان فازهای ورودی غیر عادی
۹	فاز u به طور پیش فرض برای تشخیص جریان مد نظر قرار گرفته است
۱۰	فاز v به طور پیش فرض برای تشخیص جریان مد نظر قرار گرفته است
۱۱	خطا از فازهای متوالی است
۱۲	خطای فاز // توالی فاز
۱۳	اقدام برای حفاظت بیش از حد کمپرسور
۱۴	فشار دیشارژ رو به افزایش است سریعاً سیستم را خاموش نمایید
۱۵	فشار دیشارژ رو به کاهش است سریعاً سیستم را خاموش نمایید
۱۶	محافظت از اورلود
۱۷	خطا از سنسور دیشارژ است